



KZ.T.05.0294
TESTING

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Аккредиттеу аттестаты №КЗ.Т.05.0294 15.11.2024 ж. 15.11.2029 ж. дейін жарамды Аттестат аккредитации №КЗ.Т.05.0294 от 15.11.2024 года, действителен до 15.11.2029г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖСЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ЦБЖҚ РМК Ақтобе облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актобинской области	Санитарно-гигиенический зертхана Санитарно-гигиеническая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген № 072/е нысанды медициналық жұзеттама Медицинская документация Форма № 072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № 84

Жарықты өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерений освещенности

№ РО-24-19205 / 189
от «20» ноября 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы

(Наименование объекта, адрес) ТОО «ЕСКАМ». Ясли сад «Өркен»

г. Ақтобе, ж.м. Ақжар-2, үл. Бозқараған, 1

цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)

2. Өлшеулер максаты (Цель измерения) «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ МЗ КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года.

3. Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді

(Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Барбеева Ж. С-мед.сестра

4. Фотоэлектрлік люксметр түрі

(Фотоэлектрический люксметр типа) инвентарлық нөмірі (инвентарный) ТКА-ПКМ / 62 № 62247

5. Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке) Серт. №УЛ-11-24-1321726 до 06.09.2025г.

күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)

6. Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ

(НД, в соответствии которой проводились измерения) «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ МЗ КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года.
атап өтініз (перечислить)

7. Жабдыктардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы

(терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні
(Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров)

8. Жасанды жарык өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности)

8. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері (результаты измерения искусственной освещенности)												
Түркістан облысы Түркістан қаласы	Қосымша Түркістан қаласы	Объект	Местін нөмірі	Жұмыс уақыты	Бөлменің жалпы жарық: табиғи және жасанды						Сыртқы жарық Деру жанып кеткендігі	ТЖК орташа мәні КЕО орташа мәні
					Жоғары жарықтағы нәтиже При верхнем освещении		Бүйіріне жарық түсіру нәтиже При боковом освещении		Қарастырылған жарықтағы нәтиже комбинированном освещении			
					ТЖК өлшенген КЕО нәтижесі	Норма бойынша руқсат етілген Допустимая по нормам	ТЖК өлшенген КЕО нәтижесі	Норма бойынша руқсат етілген Допустимая по нормам	ТЖК өлшенген КЕО нәтижесі	Норма бойынша руқсат етілген Допустимая по нормам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Мед. кабинет										
1		Рабочее место	4				4,3	0,9				
		Процедурная									10000	
2		Рабочая зона	5				4,1	0,6				
3		Рабочее место	4				3,8	0,9				
		Каб. заведующего										
4		Рабочее место	4				4,7	0,9				
5		Рабочая зона	5				4,5	0,6				
		Раздевалка										
6		Рабочее место	4				4,3	0,9				
7		Рабочая зона	5				4,6	0,6				
8		Рабочая зона	5				4,1	0,6				
		Кухня										
9		Рабочее место	5				4,1	0,9				
10		Рабочая зона	5				4,9	0,6				
11		Рабочая зона	5				4,5	0,6				
		Группа «Байтерек»										
		Игровая										
12		Рабочая зона	5				4,0	0,6				
13		Рабочая зона	5				4,3	0,6				
14		Рабочая зона	5				4,1	0,6				
		Спальня										
15		Рабочая зона	5				4,1	0,6				
16		Рабочая зона	5				4,3	0,6				
		Группа «Балбөбек»										
		Игровая										
17		Рабочая зона	5				4,1	0,6				
18		Рабочее место	5				4,3	0,6				
		Спальня										
19		Рабочая зона	5				4,2	0,6				
20		Рабочая зона	5				4,0	0,6				
21		Рабочая зона	5				4,1	0,6				
		Группа «Еркетай»										
		Игровая + спальня										
22		Рабочая зона	5				4,3	0,6				
23		Рабочая зона	5				4,1	0,6				
24		Рабочее место	5				4,0	0,6				
		Группа «Құлпынай»										
		Игровая + спальня										
25		Рабочая зона	5				4,2	0,6				
26		Рабочая зона	5				4,0	0,6				
27		Рабочая зона	5				4,1	0,6				
		Группа «Айгөлек»										
		Игровая + спальня										
28		Рабочая зона	5				4,8	0,6				
29		Рабочая зона	5				4,4	0,6				
30		Рабочее место	5				4,6	0,6				

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеу жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие НД)
«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
Приказ МЗ КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года.

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ө.
(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Санитарлық-гигиеналық зертханасының зертханашысы Карахеев М. С. Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ө. (болған жағдайда), лауазымы.
(Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующий лабораторией)

Санитарлық-гигиеналық зертханасының меңгерушісі Танірбергенова Ж. Е. Қолы (Подпись)

Мөр орны

Место печати

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Ақтөбе облысы бойынша филиал директорының м.а.
И.о. директора филиал РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актыобинской области

Жанахметова А.А.

Т.А.Ө. (болған жағдайда), қолы. (Ф.И.О. (при наличии), подпись).

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частичная перепечатка протокола
без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және
радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или
врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и
радиационных факторов):